



## NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- Dimensione massima degli aggregati  $D_{max} = 32 \text{ mm}$
- Sovrapposizione minima barre d'armatura  $> 40 \varnothing$ ;
- Sovrapposizione delle reti d'armatura pari a due maglie.
- Resistenza al fuoco richiesta alle strutture REI 60
- Copriferro nominale minimo  $= 35 \text{ mm}$

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

### CALCESTRUZZO

Struttura	Classe	R <sub>ck</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	Contenuto min. di cemento (kg/mc)	Classe di esposizione	Rapporto acqua/cemento	Classe di consistenza
magrone	C 12/15	15	150	X0	/	S4
fondazioni	C 25/30	30	300	XC2	$\leq 0,60$	S5
altre strutture	C 28/35	35	320	XC3	$\leq 0,55$	S4
Locale vasche	C 32/40	40	340	XC3	$\leq 0,55$	S4

ACCIAIO D'ARMATURA: tipo B450C -  $f_{yk} > 450 \text{ N/mm}^2$  -  $f_{tk} > 540 \text{ N/mm}^2$

## LEGENDA


 NUMERAZIONE PILASTRI  
dimensioni in pianta

 NUMERAZIONE PARETI

  $\pm X,XX$  in pianta   $\pm X,XX$  in sezione

QUOTE ALTIMETRICHE: FANNO RIFERIMENTO ALLO 0,00 "FINITO"  
si intendono misurate all'estradosso del manufatto

 ID. SEZIONE / TAVOLA



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR  
SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37815000010006

PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO A

VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

mandatario

mandante



Claudio Lucchin &  
architetto associato



Renzo Engineering S.r.l.

PROGETTO ARCHITETTONICO

CLAUDIO LUCCHIN & ARCHITETTI ASSOCIATI

ANGELO RINALDO DANIELA VARNIER

via Galvani 4c - 39100 BOLZANO - tel. 047592445 - fax 047592441 - info@cluc.it - www.cluc.it

PIANTA PRIMO SOLAIO - MISURE

scala data n°elaborato  
150 04/09/2015 051-E-S004-4

S004

REV	DATA	DESCRIZIONE	EL	CP
2	24.09.2015	LOTTO A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO		
3	25.09.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI		
4	04.09.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI		

I presenti documenti non sono da considerarsi definitivi, in quanto sono soggetti a modifiche e integrazioni. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.  
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or entirely, without the written permission of RFP. Unauthorized use will be prosecuted by law.