LEGENDA TUBAZIONI

	Tubazione in PVC per distribuzione diffusione sonora, posa in controsoffitto
	Tubazione in PVC per distribuzione diffusione sonora, posa incassata
	Tubazione in PVC per distribuzione allarme incendio, posa in controsoffitto
	Tubazione in PVC per distribuzione allarme incendio, posa incassata
	Tubazione in PVC per distribuzione antintrusione, posa in controsoffitto
	Tubazione in PVC per distribuzione antintrusione, posa incassata
	Tubazione in PVC per distribuzione impianto chiamate, posa in controsoffitto
	Tubazione in PVC per distribuzione impianto chiamate, posa incassata

LEGENDA SIMBOLI

	Presa per telefono B.064.012.00017.005	h posa: 45cm
	Armadio dati NP.IE.030	
	Interruttore unipolare con lampada spia B.062.075.00010.010	h posa: 110cm
	Interruttore unipolare stagno con lampada spia B.062.075.00050.005	h posa: 110cm
	Pulsante B.062.075.00010.055	h posa: 110cm
	Pulsante luminoso B.062.075.00010.065	h posa: 110cm
	Pulsante a tirante B.064.085.00010.025	h posa: 230cm
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED 6,6W, posa filo controsoffitto NP.IE.024	h posa: 300cm aule / varie
	Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza B.066.010.00020.040	h posa: 230cm
	Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza stagno B.066.010.00010.015	h posa: 230cm
	Punto alimentazione scalda acqua (Boiler) B.062.075.00010.165	h posa: 230cm
	Cassetta di derivazione da incasso per FM e Luce B.062.015.00040.030	h posa: 230cm
	Cassetta di derivazione da parete / controsoffitto B.062.015.00010.025	h posa: 310cm
	Cassetta di derivazione da incasso per impianti speciali B.062.015.00040.035	h posa: 230cm
	Campana B.064.085.00010.170	h posa: 250cm
	Centrale impianto allarme antintrusione NP.IE.012	
	Rivelatore doppia tecnologia NP.IE.013	h posa: 250cm
	Rivelatore elettromagnetico da esterno per impianto antintrusione NP.IE.014	
	Apparecchio stagno a tubi fluorescenti 1x36W B.066.020.00010.010	h posa: 230cm
	Apparecchio stagno a tubi fluorescenti 2x36W B.066.020.00010.060	h posa: soffitto inclinato
	Diffusore sonoro EN54-24 2,5W NP.IE.008	h posa: 300cm
	Diffusore sonoro EN54-24 5W NP.IE.008	h posa: 260cm
	Presa CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata B.062.068.00260.005	h posa: 150cm
	Presa CEE 16A 3P+PE+N con fusibili interbloccata B.062.068.00260.020	h posa: 150cm
	Apparecchio a LED per posa in controsoffitto 22W NP.IE.020	h posa: 260cm
	Quadro elettrico Generale QGA	h posa: 0cm
	Punto alimentazione estrattore B.062.075.00050.080	h posa: 570cm PT/240cm P1
	Predisposizione per telecamera per videocontrollo da esterni B.064.085.00010.145	h posa: 600cm
	Presa per trasmissione dati B.064.012.00017.005	h posa: 45cm
	Punto alimentazione quadro ascensore B.062.006.00110.045	h posa: 0cm
	Punto alimentazione pompa B.062.075.00050.110	h posa: varie
	Cassetta da incasso 2x12 moduli per alimentatori finestre B.062.015.00130.025	h posa: 230cm
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED 4W, posa filo controsoffitto NP.IE.023	h posa: 260cm
	Punto alimentazione utenza impianti meccanici B.062.075.00050.110	h posa: varie
	Punto alimentazione utenza regolazione impianti meccanici B.062.075.00050.110	h posa: varie
	Pulsante di allarme incendio, a norma EN54-11 NP.IE.004	h posa: 150cm
	Rivelatore di presenza a raggi infrarossi, posa filo controsoffitto B.062.075.00010.200	h posa: 240cm
	Tastiera remota per impianto antintrusione NP.IE.015	h posa: 150cm
	Pulsante reset chiamata B.064.085.00010.005	h posa: 110cm
	Presa 10/16A 2P+PE UNEL B.062.075.00010.110	h posa: 45cm
	Presa stagna 10/16A 2P+PE UNEL B.062.075.00050.075	h posa: 45cm
	Punto uscita collegamento microfono B.064.012.00017.005	h posa: 110cm
	Alimentatore per display visualizzatore chiamate NP.IE.031	h posa: 230cm
	Visualizzazione chiamate posto di ricezione secondario NP.IE.031	h posa: 230cm
	Visualizzazione chiamate posto di ricezione principale NP.IE.031	h posa: 230cm
	Centrale evacuazione vocale a Norma EN54 NP.IE.005	
	Dispositivo sonoro di allarme incendio, a norma EN54-3 NP.IE.015	h posa: 230cm
	Punto con 2 prese: 10/16A 2P+PE UNEL + 10/16A 2P+PE bipasso B.062.075.00010.110 + B.062.075.00010.145	h posa: 45cm
	Plafoniera per posa filo controsoffitto, a LED 12W NP.IE.021	h posa: 240cm
	Pulsante luminoso con simbolo campana B.064.085.00010.015	h posa: 110cm
	Pulsante luminoso chiamata bidello B.064.085.00010.015	h posa: 110cm
	Pulsante luminoso reset generale chiamate B.064.085.00010.015	h posa: 110cm
	Plafoniera per posa filo controsoffitto, a LED 12W NP.IE.021	h posa: 240cm
	Apparecchio a sospensione, lampada fluorescente 60W NP.IE.018	h posa: 500cm
	Apparecchio da incasso a LED, 35W NP.IE.019	h posa: 300cm
	Fotosensore luce diurna per regolazione illuminazione aule, posa filo controsoffitto NP.IE.028	h posa: 300cm
	Apparato di allarme acustico autoalimentato NP.IE.016	h posa: 600cm

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR
SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37B15000010006

PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO A
VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

mandatario: Claudio Lucchin & architetti associati

mandante: Barana Engineering S.r.l.

PROGETTO IMPIANTI
BARANA ENGINEERING S.r.l.
BARANA ING. LUCIANO
Via Maestro Ardizzone, 1 - 37023 GREZZANA (VR) - tel. 045 8650417 - fax 045 907164 - info@barana.it

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PIANTA PIANO TERRA
DIFFUSIONE SONORA, ANTIINTRUSIONE, ALLARME INCONDIO, IMPIANTO CHIAMATE

scala	data	n°elaborato
1:50	25.08.2015	051-E-E004-3

E004

Timbri, firme

REV	DATA	DESCRIZIONE	EL	CP
2	20.07.2015	LOTTO A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO	ADP	LB
3	25.08.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI	ADP	LB

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell' RTP. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or entirely, without the written permission of RTP. Unauthorized use will be prosecuted by law.